

24/06/2025



**Subject: Mandatory
Certification Requirements for
Contractors, Suppliers, and
Houses of Expertise in
Firestop and Through
Penetration Systems**

الموضوع: متطلبات الشهادات الإلزامية
للمقاولين والموردين وبيوت الخبرة العاملين
في المواد المبطنة والممانعة لانتشار الحريق

Dear Contractors, Suppliers, and
Houses of Expertise,

السادة المقاولين والموردين وبيوت الخبرة
المحترمين

As part of Abu Dhabi Civil
Defence Authority's (ADCDA)
ongoing commitment to
enhancing fire safety standards
and ensuring alignment with
international best practices, this
circular outlines new mandatory
certification requirements for
Class G contractors, suppliers
issuing Engineering Judgments
(EJs), and Houses of Expertise
working with firestop and
through penetration systems.

في إطار التزام هيئة أبوظبي للدفاع المدني
المستمر بتعزيز معايير السلامة من الحريق
والامتثال لأفضل الممارسات الدولية، تُصدر
هذا التعميم لتحديد متطلبات جديدة للحصول
على الشهادات الإلزامية للمقاولين من فئة G
، والموردين الذين يصدرون الأحكام الهندسية
وبيوت الخبرة المتخصصة في المواد المبطنة
والممانعة لانتشار الحريق.

**1. Certification Requirements
for Class G Contractors and
Houses of Expertise**

١ - متطلبات ترخيص مقاولين فئة G وبيوت
الخبرة



All Class G contractors and Houses of Expertise must obtain certification from one of the following recognized programs:

- FM 4991 – Approved Firestop Contractor Program
- UL – Qualified Firestop Contractor Program

A six-month grace period from the date of this circular will be granted to achieve compliance. After this period, non-compliant trade licenses will be suspended until certification is obtained.

2. Requirements for Suppliers Issuing Engineering Judgments

All suppliers issuing Engineering Judgments (EJs) are required to be qualified under the UL Technical Evaluation Developer Program (TEDP), which ensures only qualified parties issue judgments under continuous surveillance.

يُطلب من جميع المقاولين من الفئة G و بيوت الخبرة الحصول على شهادة من أحد البرامج المعترف بها التالية:

- برنامج المقاول – FM 4991 المعتمد للمواد المبطنة والممانعة لانتشار الحريق
- برنامج المقاول المؤهل – UL لأنظمة المواد المبطنة والممانعة لانتشار الحريق

سُتمنح فترة سماح مدتها ستة أشهر من تاريخ هذا التعميم لاستيفاء هذه المتطلبات بعد هذه الفترة، سيتم تعليق الرخص التجارية للجهات غير الممتثلة حتى يتم استيفاء الشهادات المطلوبة.

٢- متطلبات الأحكام الهندسية للموردين

يُطلب من جميع الموردين الذين يصدرون أحكامًا هندسية (EJs) الحصول على تأهيل ضمن برنامج UL لتطوير التقييمات الفنية (TEDP)، والذي يضمن أن تصدر الأحكام فقط عن جهات مؤهلة وتخضع لرقابة مستمرة.



Non-compliant trade licenses will be suspended after the grace period until full compliance is achieved.

بعد فترة السماح، سيتم تعليق الرخص التداول لأي مورد غير ملتزم حتى تحقيق الامتثال.

3. Trade License Certification Submission

٣- إدراج الشهادات ضمن إجراءات الرخصة التجارية

All contractors, suppliers, and Houses of Expertise must submit proof of certification as part of their trade license application or renewal.

يجب على جميع المقاولين والموردين وبيوت الخبرة تقديم إثبات الشهادات المعتمدة عند التقديم للحصول على أو تجديد الرخص التجارية.

Applications without valid certifications will be rejected after the grace period.

لن تُقبل الطلبات التي لا تحتوي على هذه الشهادات بعد انتهاء فترة السماح.

4. Post-Grace Period Enforcement

٤- آليات المتابعة بعد فترة السماح

ADCDA will implement the following enforcement measures after the grace period:

ستبدأ هيئة الدفاع المدني في اتخاذ الإجراءات التنظيمية بعد فترة السماح المحددة:

- Suspension of non-compliant trade licenses
- Rejection of renewal applications without certifications
- Random inspections may be conducted to verify compliance

- تعليق الرخص التجارية للجهات غير الممتثلة
- رفض طلبات التجديد غير المستوفية
- إمكانية تنفيذ زيارات تفتيشية للتحقق من الامتثال



We appreciate your continued cooperation in upholding the highest standards of fire safety in Abu Dhabi.

Sincerely,

Abu Dhabi Civil Defence
Authority (ADCDA)

نشكر لكم تعاونكم في دعم أعلى معايير
السلامة من الحريق في إمارة أبوظبي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,

(ADCDA) هيئة الدفاع المدني – أبوظبي